



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A
WYPOSAŻONA W ZESPÓŁ STEROWNIKA TYPU ZS AMI/SG 2W
PROD. MIKRONIKA DO WSPÓŁPRACY Z ROZDZIELNICĄ TYPU TPM
WLLW PROD. ZPUE S.A.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DK.DF.Szafka AMI/SG 2W.1117.01

CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1. Karta zmian	7
2. Oznaczenie wyrobu	8
3. Przeznaczenie	9
4. Budowa.....	10
4.1. Dane techniczne.....	11
4.2. Montaż akumulatorów	12
5. Sterownik SO-54SR-424.....	13
5.1. Zastosowanie	13
5.2. Cechy	13
5.3. Komunikacja.....	14
5.4. Bezpieczeństwo „cyber security”	14
5.5. Funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe	15
5.6. Rejestrator zdarzeń	15
5.7. Rejestrator zakłóceń	16
5.8. Dane techniczne.....	17
5.8.1. Wykonanie i gabaryty.....	17
5.8.2. Zasilanie	17
5.8.3. Wejścia dwustanowe	17
5.8.4. Wyjścia sterownicze.....	17
5.8.5. Wejścia analogowe	17
5.8.6. Komunikacja.....	18
5.8.7. Warunki środowiskowe	19
5.8.8. Odporność mechaniczna	19
5.8.9. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	19
5.8.10. Wytrzymałość izolacji	21
6. Cewki Rogowskiego i sensory napięciowe	22
7. Wymagane parametry do nastaw sygnalizatorów zwarć	23
8. Opis telemechaniki.....	25
9. Specyfikacja sygnałów, lista okablowania obiektu, lista danych do edycji w systemie SCADA.....	26

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SZAFKA AMI/SG 2W PROD. ZPUE S.A.

Lp.	Nazwa rysunku	Ark.
1	Obudowa	1/3
2	Schemat elektryczny ideowy	2/3
3	Schemat elektryczny montażowy	3/3

ZESPÓŁ STEROWNIKA TYPU ZS AMI/SG 2W PROD. MIKRONIKA

Lp.	Nazwa rysunku	Ark.
1	Spis treści	1/20
2	Schemat blokowy połączeń	2/20
3	Sterownik A1 widok elewacji.	3/20
4	Sterownik A1. Schemat koordynacyjny	4/20
5	Koordynacja urządzeń nn. Schemat koordynacyjny	5/20
6	Obwody komunikacji. Schemat zasadniczy	6/20
7	Obwody zasilania. Schemat zasadniczy	7/20
8	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	8/20
9	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	9/20
10	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	10/20
11	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	11/20
12	Obwody wyjść sterowniczych. Schemat zasadniczy	12/20
13	Obwody wyjść sterowniczych. Schemat zasadniczy	13/20
14	Obwody wejść prądowych. Schemat zasadniczy	14/20
15	Obwody wejść napięciowych. Schemat zasadniczy	15/20
16	Złącza i wtyki. Schemat montażowy	16/20
17	Złącza i wtyki. Schemat montażowy	17/20
18	Listwa zaciskowa XS-PE	18/20
19	Wykaz elementów zespołu sterownika	19/20
20	Wykaz elementów zespołu sterownika	20/20

1. KARTA ZMIAN

[illegible]

2. OZNACZENIE WYROBU

Szafka AMI/SG typu 2W

Szafka AMI/SG typu 2W prod. ZPUE S.A. wyposażona w zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA do współpracy z rozdzielnicą typu TPM WLLW prod. ZPUE S.A.

3. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest szafka AMI/SG typu 2W produkcji ZPUE S.A. z Włoszczowy wyposażona w zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W produkcji MIKRONIKA z Poznania przeznaczona do współpracy z rozdzielnicą typu TPM WLLW produkcji ZPUE S.A.

Szafka AMI/SG typu 2W przeznaczona jest do wewnętrznych stacji transformatorowych SN/nN. Realizuje funkcje typowe dla AMI (Advanced Metering Infrastructure), czyli skupia w sobie infrastrukturę zaawansowanych systemów pomiarowych opartych o liczniki oraz różnorodne metody akwizycji, przetwarzania i udostępniania danych oraz dodatkowo umożliwia pomiar prądów i napięć oraz sygnalizacji zwarć z trzech pól liniowych SN a także sygnalizację i sterowanie rozdzielnicą SN.

Zespół sterownika ZS AMI/SG 2W jest wydzieloną częścią szafki AMI/SG przeznaczoną dla zebrania, przetworzenia i udostępnienia dla systemu SCADA wszystkich sygnałów dwustanowych i analogowych niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci SN i nN.

Szafka AMI/SG spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w Załącznik nr 30 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” w ramach procesu „Standaryzacja i prekwalfikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych” w megaprocesie „Zarządzanie pracami na sieci” – Specyfikacja techniczna Szafki AMI/SG wydanie czwarte z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

4. BUDOWA

Obudowa szafki AMI/SG typu 2W wykonana z arkusowego tłoczywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym o ściankach karbowanych i daszkach skośnych o wymiarach 600mm sz. / 600mm wy. (z daszkiem) / 250mm gł. Posiada drzwiczki o kącie otwarcia 180° z zamkiem na wkładkę patentową Master Key i uchem do założenia kłódki. Wyposażona w otwory wentylacyjne umiejscowione w dolnej i górnej części obudowy zapewniające wentylację grawitacyjną oraz dławice do wprowadzenia przewodów umieszczone w dnie szafki.

W skład szafki AMI/SG i powiązanych z nią urządzeń, stanowiących funkcjonalną całość wchodzi:

- konstrukcja (obudowa) szafki AMI/SG z płytą montażową,
- zespół sterownika montowany w wydzielonym miejscu szafy,
- dwa wsporniki do montażu anten radiowych,
- akumulatory wraz z mocowaniem w szafce,
- elementy do zamocowania modemu TETRA - mocowanie fabryczne modemu TETRA,
- dławnice i otwory dla mocowania gniazd wielostykowych umożliwiających wprowadzenie do szafki zasilania i odpowiednich sygnałów ogólnych oraz dołączenie pomiarów, sygnalizacji i sterowania z rozdzielnicy SN.

Na płycie montażowej szafki AMI/SG zamontowane są:

- listwa kontrolno-pomiarowa (LKP) i wyprowadzonymi przewodami do połączenia LKP z zespołem koncentratorowo bilansującym (ZKB),
- elementy do zamocowania ZKB i rutera (szyny TH35) ,
- zespół zasilacza z gniazdami do podłączenia zasilania rutera, ZKB, zespołu sterownika i modemu TETRA

Zespół sterownika wchodzący w skład szafki AMI/SG typu 2W wykonany jest jako część wymienna w postaci płyty montażowej o rozmieszczeniu otworów do mocowania przedstawionych w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

Płyta montażowa ma grubość 5 mm i wykonana z samogasnącego, niespienionego trudnopalnego tworzywa PCV (PCW).

Płyta zespołu sterownika montowana jest na płycie montażowej szafki AMI/SG z użyciem śrub i podkładek dostarczonych wraz z szafką AMI/SG.

Zespół sterownika posiada przełącznik odstawienia telesterowania zabudowany na płycie montażowej. Przełącznik wyposażony jest w napęd pokrętny. Przełącznik ma oznaczenie „Telesterowanie” i posiada dwie pozycje stabilne opisane jak niżej:

a) Pozycja lewa (przekręcenie pokrętła w lewo) odpowiada stanowi „Telesterowanie odstawione”.

b) Pozycja prawa (przekręcenie pokrętła w prawa) odpowiada stanowi „Telesterowanie dostawione”.

Zespół sterownika posiada listwę XS-SGN złożoną ze złączek listwowych i gniazdem do modułu wtykowego do podłączenia sygnałów zewnętrznych.

Zespół sterownika posiada wiązki przewodów zakończonych złączami wielostykowymi składającymi się z obudowy panelowej i odpowiedniego wkładu przedstawionych w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

W skład zespołu sterownika wchodzi również: 1 zestaw (3szt.) cewek Rogowskiego do pomiaru prądu oraz 1 zestaw (3szt.) sensorów napięcia do pomiaru napięcia. Sposób podłączenia do sterownika przedstawiony w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

W skład wyposażenia szafki AMI/SG typu 2W wchodzi również przewód o długości 50cm wykonany kablem teleinformatycznym typu UTP 4x2x0,25mm² o żyłę roboczej wielodrutowej miedzianej, o izolacji polietylenowej i powłoce PCV, kat. 5e zakończony złączami RJ45 Waterproof, do połączenia z ruterem przedstawiony w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

Przypisanie sygnałów w zespole sterownika do listwy zaciskowej, gniazd wielostykowych i adresacji w protokole DNP przedstawione zostały w tabeli, w dalszej części, niniejszej dokumentacji.

4.1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
- pobór mocy: do 150W
- wewnętrzne zasilanie awaryjne/gwarantowane przy zaniku napięcia zasilającego: 24V DC / 26Ah (bezobsługowe akumulatory),
- napięcie wejściowe sygnalizacji: 24V DC
- wyjścia sterownicze: bezpotencjałowe, dostosowane do sterowania obwodami o napięciu 24V DC
- wejścia analogowe do pomiaru napięć za pomocą sensorów o znamionowym napięciu wtórnym 3,25/√3V
- wejścia analogowe do pomiaru prądów za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/A
- Maksymalna liczba wyjść sterowniczych, wejść sygnalizacyjnych, wejść analogowych oraz wymiary szafki AMI/SG:

Typ sterownika	Ilość wejść sygnalizacyjnych	Wejścia analogowe napięciowe / prądowe	Ilość wyjść sterowniczych	Wymiary szafki AMI/SG wys./szer./głęb. [mm]
SO-54SR-424	48	6 / 6	12	600 / 600 / 250

4.2. MONTAŻ AKUMULATORÓW

Celem montażu/demontażu baterii akumulatorów w szafce AMI/SG należy wykonać poniższe czynności:

1. wyłączyć zabezpieczenie główne F1 zasilania 230VAC oraz zabezpieczenie FB w obwodzie zasilania 24V DC.
2. włożyć / wyjąć połączone zworą akumulatory – zwrócić uwagę na biegunowość (skrajny biegun ujemny z lewej, skrajny biegun dodatni z prawej),
3. przy demontażu jako pierwszy odłączyć skrajny biegun ujemny (-),
4. przy montażu jako pierwszy podłączyć skrajny biegun dodatni (+),

Uwaga! Nie przenosić akumulatorów trzymając za zworę.

5. STEROWNIK SO-54SR-424

5.1. ZASTOSOWANIE

Sterownik SO-54SR-424 przewidziany jest do realizacji funkcji telemechaniki i automatyki w sieci elektroenergetycznej SN. Sterownik pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej integrując funkcje pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, sygnalizatora zwarć, sekcjonalizera, rejestratora zdarzeń i rejestratora zakłóceń.

5.2. CECHY

Sterownik SO-54SR-424 realizuje funkcje telemechaniki i automatyki zabezpieczeniowej takie jak wykrywanie zwarć międzyfazowych i doziemień (przepływu prądów zwarciovych i doziemnych). W sterowniku zaimplementowano również funkcjonalność sekcjonalizera. Podczas zwarć lub doziemień sterownik może wysłać impuls sterowniczy na otwarcie nadzorowanego rozłącznika w wybranej przerwie beznapięciowej cyklu SPZ.

Podstawowym komponentem sterownika SO-54SR-424 jest wysokowydajna jednostka centralna, zawierająca procesor dwurdzeniowy oraz logikę programowalną w postaci układu FPGA. Sterownik posiada wymagane zasoby pamięci DDRAM, SRAM, FLASH, niezbędne dla realizacji wszystkich funkcji. Rdzeń DSP procesora realizuje algorytmy zbierania danych i przetwarzania ich w informacje. Rdzeń ARM procesora obsługuje protokoły transmisji i wszystkie operacje logiczne wykonywane w wewnętrznej bazie danych sterownika.

Zapisy związane z działaniem sterownika, stanem transmisji, funkcjami diagnostyki są umieszczone w dzienniku zdarzeń w pamięci statycznej.

Parametry oprogramowania aplikacyjnego mogą być edytowane przy pomocy specjalistycznego programu konfiguracyjnego pConfig.

Dla zapewnienia ochrony i poufności danych, w sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmów „cyber security” zgodnie z normą PN-EN 62351. Bardziej szczegółowe informacje przedstawione zostały w dalszej części niniejszej dokumentacji technicznej.

Sterownik SO-54SR-424 wchodzący w skład zespołu sterownika ZS jest wykonany w zwartej obudowie, przeznaczonej do montażu na szynę DIN 35mm, odpornej na warunki atmosferyczne, o klasie ochrony IP51. W obudowie umieszczone są wszystkie podzespoły elektroniczne. Dostęp do nich jest możliwy w trybie serwisowym. Wszystkie złącza urządzenia są dostępne od frontu.

Sterownik jest chłodzony obiegiem naturalnym bez wymuszania obiegu powietrza i nie zawiera wewnątrz żadnych wentylatorów ani innych części ruchomych.

Wygląd sterownika SO-54SR-424 wraz z opisem oznaczeń interfejsów i gabarytami przedstawiono w części rysunkowej.

5.3. KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 posiada zasoby komunikacyjne, składające się z łącza Ethernet 100 Base-T, 1 kanału RS-485, 1 kanału RS-232 do podłączenia terminala TETRA oraz 1 kanału RS-232 dedykowanego do lokalnej diagnostyki.

Sterownik SO-54SR-424 pracujący w lokalnych lub rozległych sieciach ETHERNET może standardowo komunikować się w protokołach PN-EN 60870-5-104, DNP 3.0, Modbus-TCP, SNMP v2 i v3 (opcjonalnie) oraz, w zależności od potrzeb, może pracować jako konwerter tych protokołów. Obsługa protokołów może być realizowana jednocześnie.

Konfiguracja powyższych kanałów komunikacyjnych i protokołów jest możliwa przy pomocy specjalistycznego programu konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

Opcjonalnie zestaw obsługiwanych protokołów może zostać uzupełniony po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą.

5.4. BEZPIECZEŃSTWO „CYBER SECURITY”

Dla zapewnienia wysokiego poziomu „cyber security”, czyli zapewnienia ochrony i poufności danych, pewności wykonywanych operacji, zabezpieczenia przed działaniem nieuprawnionym a także przeciwdziałania błędom ludzkim, w sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmów związanych z ochroną komunikacji, dostępem zdalnym i lokalnym oraz ochroną danych wrażliwych.

Rozwiązania „cyber security” zastosowane w sterowniku oparte zostały na rekomendacjach takich instytucji jak ENISA, NIST, BDEW, BlueCrypt. Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa jest zgodna z takimi standardami jak PN-EN 62351, IEEE P1686, PN-ISO/IEC 27001, BDEW White Paper „Requirement for Secure Control and Telecommunication Systems”.

Mechanizmy te obejmują:

- Ochronę komunikacji
- Kontrolę dostępu
- Ochronę danych wrażliwych
- Logowanie/monitorowanie aktywności użytkowników

W sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmów z bezpieczeństwem cybernetycznym. Mechanizmy te obejmują m.in.:

- firewall
- uwierzytelnianie poleceń (autentykacja) w protokołach DNP3.0 i IEC 60870-5-104, zgodnie z normą IEC 62351-5
- szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu TLS zgodnie z normą IEC 62351-3
- zestawienie tunelu IPsec do koncentratora VPN w trybie client2site/remote access
- uwierzytelnianie urządzeń dołączonych do portów sieci lokalnej zgodnie ze standardem IEEE 802.1X
- automatyzację wymiany certyfikatów z wykorzystaniem protokołu SCEP
- walidację certyfikatów i sprawdzenie statusu certyfikatów online z wykorzystaniem protokołu OCSP
- kontrolę dostępu opartą o RBAC

Poszczególne funkcjonalności są konfigurowane za pomocą specjalistycznego programu konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

5.5. FUNKCJE TELEMECHANIKI I FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

Sterownik SO-54SR-424 realizuje wymagane funkcje telemekhaniki i funkcje zabezpieczeniowe dla sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciovych i doziemnych w zakresie odczytu wejść dwustanowych, wykonywania sterowań, pomiarów prądów, napięć fazowych i detekcji zwarć w linii SN. Stany wszystkich wejść, wartości pomiarów oraz sygnalizacja zwarć są przesyłane zdarzeniowo lub mogą być odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

Na elewacji sterownika SO-54SR-424 zostały umieszczone cztery przyciski (po 2 dla każdego sygnalizatora zwarć):

TEST – służący do wywołania testu poprawności działania sygnalizatora z równoczesnym wysłaniem informacji do systemu SCADA

KAS. – służący do kasowania sygnalizacji zwarcia

Sterownik wykrywa zwarcia międzyfazowe i doziemne w sieciach o różnym sposobie pracy punktu neutralnego:

- kompensowanych z automatyką AWSC
- z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
- z punktem neutralnym izolowanym

Detekcja zwarć międzyfazowych i doziemnych odbywa się na podstawie prądów i napięć fazowych, prądu I_0 oraz napięcia U_0 .

W sterowniku SO-54SR-424 dostępne są następujące moduły zabezpieczeniowe:

- nadprądowe $I1>>$ (kierunkowe / bezkierunkowe)
- nadprądowe $I2>>$ (kierunkowe / bezkierunkowe)
- nadprądowe $I4>$ (kierunkowe / bezkierunkowe)
- ziemnozwarciowe $I0>$ (bezkierunkowe)
- ziemnozwarciowe $I0K>$ (kierunkowe)
- admitancyjne $Y>$ (kierunkowe / bezkierunkowe)
- konduktancyjne $G>$ (kierunkowe / bezkierunkowe)
- susceptancyjne $B>$ (kierunkowe / bezkierunkowe)

Urządzenie łącznie posiada po 4 niezależne banki nastaw dla każdego sygnalizatora zwarć z możliwością zdalnego wyboru aktywnego banku, co znacznie ułatwia obsługę zwłaszcza w warunkach konieczności dokonywania zmian konfiguracji sieci elektroenergetycznej.

5.6. REJESTRATOR ZDARZEŃ

Jest to dziennik zdarzeń dostępny z poziomu programu konfiguracyjnego pConfig jak i z poziomu systemu dyspozytorskiego SCADA. Dostęp do rejestru zdarzeń jest zgodny z Syslog.

W dzienniku odnotowywane są wszystkie zdarzenia, związane z nadzorowanym obiektem. Znacznik czasu z rozdzielczością 1ms pozwala na dokonywanie analiz działań wykonywanych zarówno podczas normalnej eksploatacji, obejmującej załączenia i wyłączenia, zmiany banków nastaw, zmiany konfiguracji itp. jak i sytuacjach awaryjnych.

5.7. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ

Sterownik SO-54SR-424 został wyposażony w wielokanałowy rejestrator zakłóceń. Przebiegi analogowe zakłóceń są rejestrowane w nieulotnej pamięci w standardzie COMTRADE i mogą być odczytywane lokalnie lub zdalnie. Rejestracja wyzwana jest w wyniku zadziałania dowolnego modułu zabezpieczeniowego.

5.8. DANE TECHNICZNE

5.8.1. WYKONANIE I GABARYTY

Parametr	Wartość
obudowa	do montażu na szynę DIN 35 lub TS 35 wg normy PN-EN 60715:2007
części ruchome	brak
klasa ochrony	IP51
masa	2400g
wymiary	245 x 165 x 112 (S x W x G)

5.8.2. ZASILANIE

Parametr	Wartość
nominalne napięcie zasilania	24V DC
tolerancja napięcia zasilania	24V DC, -20 do +15%, klasa DC3
pobór mocy	14W

5.8.3. WEJŚCIA DWUSTANOWE

Sterownik SO-54SR-424 wyposażony jest w 48 wejścia dwustanowe. Wejścia dwustanowe są bezpotencjałowe, dostosowane do potrzeb akwizycji sygnałów o napięciu nominalnym 24V DC.

Parametr	Wartość
ilość wejść	48
napięcie nominalne U_n	24V DC
pobór prądu w stanie aktywnym	3 mA
gwarantowany poziom „1”	>60% U_n
gwarantowany poziom „0”	<20% U_n

5.8.4. WYJŚCIA STEROWNICZE

Sterownik SO-54SR-424 wyposażony jest w 12 wyjść sterowniczych. Wyjścia sterownicze są bezpotencjałowe, dostosowane do sterowania obwodami o napięciu 24V DC.

Parametr	Wartość	Uwagi
ilość wyjść	12	
napięcie nominalne	24V DC	
maks. prąd przenoszony	6A / 24V DC	
maks. moc łączeniowa	1500VA AC	Dla styku AgSnO2

5.8.5. WEJŚCIA ANALOGOWE

Sterownik SO-54SR-424 posiada:

- 6 wejść analogowych do pomiaru napięć za pomocą sensorów o znamionowym napięciu wtórnym $3,25/\sqrt{3}$
- 6 wejść analogowych do pomiaru prądów za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/A

Parametry wejść napięciowych

Parametr	Wartość
Maksymalne napięcie pomiarowe	3,5V AC
rezystancja wejściowa	200kΩ
rozdzielczość przetwornika	18 bitów
klasa dokładności wejściowego układu przetwarzania a/c	0,2

Parametry wejść napięciowych dla pomiaru prądu za pomocą cewek Rogowskiego

Parametr	Wartość
maksymalny zakres pomiarowy	1500mV AC
rezystancja wejściowa	100kΩ
rozdzielczość przetwornika	18 bitów
klasa dokładności	0,2

5.8.6. KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 wyposażony jest w łącze sieci ETHERNET w standardzie 100 Base-T. Ponadto sterownik posiada, 1 kanał transmisji RS-485, 1 kanał RS-232 do podłączenia terminala TETRA oraz 1 kanał RS-232 dedykowany do lokalnej diagnostyki.

- Łącze sieciowe ETHERNET:
 - protokół: standardowo DNP 3.0/TCP/UDP, PN-EN 60870-5-104, Modbus-TCP, SNMP v2 i v3 (opcjonalnie)
 - warstwa fizyczna: kanał ETHERNET 100 Base-T
 - typ złącza: RJ45
- Separowane galwanicznie łącza szeregowo RS-485 i RS-232:
 - protokół: DNP 3.0, IEC 60870-5-101, Modbus-RTU
 - prędkość transmisji: 300-38400 bps
 - parametry: transmisja asynchroniczna, konfiguracja za pomocą programu pConfig
 - warstwa fizyczna: 1 separowany interfejs RS-485, 1 separowany interfejs RS-232
 - separacja galwaniczna: między wyjściami RS-485 i RS-232, a obudową: 1.0kV/RMS/1min.
- Łącze szeregowo RS-232 dla lokalnej diagnostyki:
 - typ złącza: RJ45

5.8.7. WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Parametr	Norma/klasa	Wartość
zakres temperatury pracy	PN-EN 60870-2-2 klasa C1	(-25 do 55 °C)
wilgotność względna	PN-EN 60870-2-2 klasa C1	(5 – 95%)
ciśnienie atmosferyczne	PN-EN 60870-2-2 klasa C1	(86 – 106kPa, 0...2000m)
stopień szczelności, bez dodatkowych zabezpieczeń	PN-EN 60529	IP51

5.8.8. ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

Sterownik SO-54SR-424 jest przeznaczony do pracy w warunkach środowiskowych w obecności narażeń mechanicznych, określonych w tabeli 11, zgodnie z normami PN-EN 60255-21-1, PN-EN 60255-21-2, PN-EN 60255-21-3.

Parametr	Norma/klasa	Wartość
amplituda przemieszczenia dla wibracji sinusoidalnych	klasa 1 wg PN-EN 60255-21	0.035 mm
przyspieszenia dla wibracji sinusoidalnych		0.5g (g=9.81m/s ²)
przyspieszenie maksymalne w przypadku uderów pojedynczych		5g /11ms

5.8.9. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

W poniższych tabelach podano parametry EMC spełniane przez urządzenie SO-54SR-424 w zakresie emisji i odporności dla typowego środowiska elektrycznego klasy B wg, PN-EN 60255-26:2014P. Urządzenie spełnia także wymagania normy PN-EN 61000-6-2 w zakresie EMC dla odporności w środowiskach przemysłowych oraz PN-EN 61000-6-4 w zakresie emisji.

Badanie emisji

Test	Parametr	zakres częstotliwości	wartość graniczna	Norma podstawowa
1	Emisja promieniowania poniżej 1GHz	30÷230MHz 230÷1000MHz	40dB(μV/m) quasi szczyt 47dB(μV/m) quasi szczyt	CISPR 11*)
2	Emisja promieniowania powyżej 1GHz	1GHz÷3GHz 3GHz÷6GHz	56dB(μV/m) wart. średnia 60dB(μV/m) wart. średnia	SISPR 22*)

*) wg normy PN-EN-60255-26

Port obudowy

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na pole magnetyczne	PN-EN 61000-4-8	2	30 A/m ciągle	A
2	Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne	PN-EN 61000-4-3	3	10 V/m	A
3	Odporność na wyładowania elektrostatyczne	PN-EN 61000-4-2	3	6kV stykowo, 8kV przez powietrze	A

Port zasilania 24V DC do 48V DC

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na zapady zasilania	PN-EN 61000-4-29	-	ΔU 30%/ 0.1 sek.	A
				ΔU 60%/ 0.1 sek	B

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
2	Odporność na przerwy zasilania	PN-EN 61000-4-29	-	ΔU 100%/ 0.05 sek	A
3	Odporność na szybkie fluktuacje zasilania	PN-EN 61000-4-17	3	10% Un	A
4	Odporność na przesłuchy od częstotliwości sieciowej	PN-EN 61000-4-16	4	30V ciągle, 300V przez 1 sek	A
5	Odporność na udary 1.2 /50 μ s	PN-EN 61000-4-5	3	2kV, linia do uziomu	A
			2	1kV, linia do linii	
6	Odporność na szybkie zaburzenia wiązkowe	PN-EN 61000-4-4	4	4kV	A
7	Odporność na oscylacje tłumione wspólne/różnicowe	PN-EN 61000-4-12	3	2.5kV/ 1kV	A
8	Odporność na szybkie stany przejściowe od częstotliwości radiowych	PN-EN 61000-4-6	3	10V	A

Port uziemienia

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	PN-EN 61000-4-4	4	2kV wart. szczytowej	B
2	Odporność na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej	PN-EN 61000-4-6	3	10V	A

Port komunikacyjny

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na zakłócenie przewodzone indukowane przez pola o częst. radiowej	PN-EN 61000-4-6	4	10V	A
2	Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	PN-EN 61000-4-4	3	1kV wartość szczytowa	B
3	Odporność na udar	PN-EN 61000-4-5	3	2kV	B

Porty wejścia i wyjścia

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na zakłócenie przewodzone indukowane przez pola o częst. radiowej	PN-EN 61000-4-6	4	10V	A
2	Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	PN-EN 61000-4-4	3	2kV wartość szczytowa	B
3	Odporność na udar	PN-EN 61000-4-5	3	1kV	B
4	Odporność na powolnie tłumiony przebieg oscylacyjny	PN-EN 61000-4-18		- tryb różnicowy 1 kV wart. szczytowa - tryb wspólny 2,5kV wart. szczytowa	B

5.8.10. WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI

Parametr	Norma	Poziom testu	Kryterium
Wytrzymałość elektryczna	PN-EN 60870-2-1	2,0kV / RMS 1min	VW2
Wytrzymałość udarowa	PN-EN 60255-5	2,5kV / 1.25μs	VW2

6. CEWKI ROGOWSKIEGO I SENSORY NAPIĘCIOWE

W skład zespołu sterownika wchodzi również: 1 zestaw (3szt.) cewek Rogowskiego do pomiaru prądów oraz 1 zestaw (3szt.) sensorów napięcia do pomiaru napięć.

Cewki Rogowskiego (przetworniki prądowe) z rozłączalnym rdzeniem typu CRR 1-50, produkcji Instytutu Tele-i Radiotechnicznego z Warszawy, są stosowane do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych SN. Przetworniki rozłączalne CRR umożliwiają łatwą instalację, zwłaszcza na zamontowanych już kablach lub izolatorach. Przetworniki charakteryzują się stałym współczynnikiem przetwarzania (czułością) w całym zakresie pomiarowym.

Kompaktowe sensory napięciowe typu SMVS-UW 1001 (z konektorem standardowym) lub SMVS-UW 1002 (z konektorem krótkim), produkcji Dr. techn. J. Zelisko GmbH z Austrii są stosowane do pomiarów i zabezpieczeń, w sieciach elektroenergetycznych SN.

7. WYMAGANE PARAMETRY DO NASTAW SYGNALIZATORÓW ZWARĆ

NASTAWY SYGNALIZATORÓW ZWARĆ			Pole liniowe nr ... kier. ...
Zabezpiec zenia prądowe	Człon Ist I1>>	Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
		Prąd pobudzenia [A]	
		Czas opóźnienia [ms]	
		Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)	
	Człon Ist I2>>	Blokada 2gą harmoniczną	
		Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
		Prąd pobudzenia [A]	
		Czas opóźnienia [ms]	
		Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)	
	Człon niezależny Ist I4>		
		Blokada 2gą harmoniczną	
		Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
		Prąd pobudzenia [A]	
		Czas opóźnienia [ms]	
Zabezpiec zenia ziemnozwa rciowe	Człon ziemnozwa rciowy I0>	Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)	
		Blokada 2gą harmoniczną	
		Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
	Człon ziemnozwa rciowy kierunkowy I0k>	Prąd pobudzenia [A]	
		Czas opóźnienia [s]	
		Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
		Kąt [°]	
		Praca (w przód/w tył)	
		Prąd pobudzenia [A]	
	Człon Admitancyj ny 1	Napięcie progowe [V]	
		Czas opóźnienia [s]	
		Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
		Rodzaj (Konduktancyjne/Susceptancyjne/ Użytkownika)	
		Kąt [°]	
		Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)	
		Admitancja pobudzenia [mS]	
		Napięcie progowe [V]	
		Czas opóźnienia [s]	

	Człon Admitanc yjny 2	Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
		Rodzaj (Konduktancyjne/Susceptancyjne/ Użytkownika)	
		Kąt [°]	
		Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)	
		Admitancja pobudzenia [mS]	
		Napięcie progowe [V]	
		Czas opóźnienia [s]	
	Człon Admitanc yjny 3	Tryb działania (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)	
		Admitancja pobudzenia [mS]	
		Napięcie progowe [V]	
		Czas opóźnienia [s]	
Blokada 2-gą harmoniczną		Wartość drugiej harmonicznej W2hmax [%]	
		Czas opóźnienia [s]	

NASTAWY SYGNALIZATORÓW ZWARĆ		Pole liniowe nr ... kier. ...
TRYB pracy (SYGNALIZATOR/SEKCJONALIZER)		
Detekcja cykli SPZ w linii (AKTYWNA/NIEAKTYWNA)		
Sygnalizacja po nieudanym cyklu SPZ w linii (nr. Cyklu 1;2;3)		
Pomiar napięcia (Brak napięcia/Napięcie jednofazowe/Napięcia trójfazowe)		

8. OPIS TELEMECHANIKI

Nadzorowanie oraz sterowanie zdalne obiektem, umiejscowionym w sieci SN, odbywa się z istniejącego systemu dyspozytorskiego SCADA z wykorzystaniem jednoczesnej (współbieżnej) transmisji w standardowym protokole komunikacyjnym DNP 3.0., poprzez zewnętrzny router oraz modem TETRA, zamontowane w szafce AMI/SG,

Telemechanika na obiekcie oparta jest na sterowniku SO-54SR-424, którego szczegółowy opis znajduje się we wcześniejszej części niniejszej dokumentacji.

Pełna realizacja projektu AMI/SG obejmuje oprócz dostawy urządzeń i uruchomienia obiektu w połączeniu z systemem dyspozytorskim, także prace konfiguracyjno-edycyjne w systemie dyspozytorskim SCADA SYNDIS-RV. Prace te obejmują:

- parametryzację kanałów transmisji (poprzez router i modem TETRA) w protokole DNP 3.0 z systemu dyspozytorskiego SCADA w kierunku obiektu,
- edycję obiektu na mapie systemu oraz sprawdzenie jej poprawności w systemie dyspozytorskim SCADA.

9. SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW, LISTA OKABLOWANIA OBIEKTU, LISTA DANYCH DO EDYCJI W SYSTEMIE SCADA

L.p.	Sygnał			Urządzenie		Przewód		Zespół sterownika			DNP			Sterownik SO-54SR-424	Nr żyły
	Nazwa	Typ	Pole	Nazwa	Zacisk	ozn. żyły	przekrój	Zacisk	BI	BO	BI	BO	AI	Zacisk	Zacisk
1	Zanik zasilania 230 VAC (praca buforowa)	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:1	wewn.	0,75	nierozłączny	1	-	1	-	-	X13:1	
2	Akumulatory rozładowane	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:2	wewn.	0,75	nierozłączny	2	-	2	-	-	X13:2	
3	Awaria zespołu zasilacza	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:3	wewn.	0,75	nierozłączny	3	-	3	-	-	X13:3	
4	Brak zasilania napędów	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:4	wewn.	0,75	nierozłączny	4	-	4	-	-	X13:4	
5	Otwarcie drzwi szafki AMI/SG	+24 VDC	-	Drzwi szafki	NC	wewn.	0,75	XS-SGN:1	-	-	-	-	-	-	
6	Otwarcie drzwi szafki AMI/SG	sygn.	ogólne	Drzwi szafki		wewn.	0,75	XS-SGN:2	5	-	5	-	-	X13:5	
7	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1)	+24 VDC	-	Drzwi stacji	NC	D1.1	0,75	XS-SGN:3	-	-	-	-	-	-	
8	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1)	sygn.	ogólne	Drzwi stacji		D1.2	0,75	XS-SGN:4	6	-	6	-	-	X13:6	
9	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2)	+24 VDC	-	Drzwi stacji	NC	D2.1	0,75	XS-SGN:5	-	-	-	-	-	-	
10	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2)	sygn.	ogólne	Drzwi stacji		D2.2	0,75	XS-SGN:6	6	-	6	-	-	X13:6	
11	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3)	+24 VDC	-	Drzwi stacji	NC	D3.1	0,75	XS-SGN:7	-	-	-	-	-	-	
12	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3)	sygn.	ogólne	Drzwi stacji		D3.2	0,75	XS-SGN:8	6	-	6	-	-	X13:6	
13	Przepalenie wkładki bezp. w rozd. nn	+24 VDC	-	Rozdzielnica nn	*	B.1	0,75	XS-SGN:9	-	-	-	-	-	-	
14	Przepalenie wkładki bezp. w rozd. nn	sygn.	ogólne	Rozdzielnica nn	*	B.2	0,75	XS-SGN:10	7	-	7	-	-	X13:7	
15	Rezerwa (w 1N tu jest próba kradzieży TR)	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	X13:8	
16	Telesterowanie odstawione (szafka AMI/SG)	sygn.	ogólne	Przełącznik w zespole sterownika					9	-	9	-	-	X14:1	
17	Rezerwa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	X14:2	

18	Prąd I1	pom.	A	Cewka pom. SN	s1	AI1.1	**	XS-POM:A:1	-	-	-	-	1	X12:1	
20					s2	AI1.2	**	XS-POM:A:2	-	-	-	-		X12:2	
20	Prąd I2	pom.	A	Cewka pom. SN	s1	AI2:1	**	XS-POM:A:3	-	-	-	-	2	X12:3	
21					s2	AI2:2	**	XS-POM:A:4	-	-	-	-		X12:4	
22	Prąd I3	pom.	A	Cewka pom. SN	s1	AI3:1	**	XS-POM:A:5	-	-	-	-	3	X12:5	
23					s2	AI3:2	**	XS-POM:A:6	-	-	-	-		X12:6	
24	Prąd Io (obliczony z I1, I2, I3)	pom.	A	Obliczony	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
25	Napięcie U1 (fazowe)	pom.	A	Dzielnik pom. SN	k	AU1.1	**	XS-POM:A:7	-	-	-	-	5	X11:1	
26					l	AU1.2	**	XS-POM:A:8						X11:4	
27	Napięcie U2 (fazowe)	pom.	A	Dzielnik pom. SN	k	AU2.1	**	XS-POM:A:9	-	-	-	-	6	X11:2	
28					l	AU2.2	**	XS-POM:A:10						X11:4	
29	Napięcie U3 (fazowe)	pom.	A	Dzielnik pom. SN	k	AU3.1	**	XS-POM:A:11	-	-	-	-	7	X11:3	
30					l	AU3.2	**	XS-POM:A:12	-	-	-	-	-	X11:4	
31	Napięcie Uo (obliczone z U1, U2, U3)	pom.	A	Obliczone	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
32	Ekrany przewodów cewek pomiaru prądu SN	-	A	-	-	ekran	-	XS-POM:GND	-	-	-	-	-	X12:9,10	
33	Doziemienie Io>	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	
34	Zwarcie I>	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
35	Zwarcie I>>	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
36	Kasuj sygnalizację doziemienia / zwarcia	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
37	Test sygnalizacji doziemienia / zwarcia	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
38	Bank nastaw nr 1 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
39	Bank nastaw nr 2 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	
40	Bank nastaw nr 3 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	
41	Bank nastaw nr 4 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	
42	Aktywuj bank nastaw nr 1	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
43	Aktywuj bank nastaw nr 2	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
44	Aktywuj bank nastaw nr 3	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
45	Aktywuj bank nastaw nr 4	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
46	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	**	-	-	-	-	-	9	-	
47					-	-	**	-	-	-	-	-		-	

48	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	**	-	-	-	-	-	10	-	
49					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
50	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	**	-	-	-	-	-	11	-	
51					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
52	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	
53	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	**	-	-	-	-	-	13	-	
54					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
55	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	**	-	-	-	-	-	14	-	
56					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
57	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	**	-	-	-	-	-	15	-	
58					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
59	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	
60	Ekran przewodów cewek pomiaru prądu SN		-	B	-	-	ekran	-	XS-POM:GND	-	-	-	-	-	
61	Rezerwa	sygn.	B	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	
62	Rezerwa	sygn.	B	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	
63	Rezerwa	sygn.	B	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	
64	Rezerwa	ster.	B	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
65	Rezerwa	ster.	B	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
66	Rezerwa	sygn.	B	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	
67	Rezerwa	sygn.	B	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	
68	Rezerwa	sygn.	B	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	
69	Rezerwa	sygn.	B	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	
70	Rezerwa	ster.	B	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
71	Rezerwa	ster.	B	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	
72	Rezerwa	ster.	B	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
73	Rezerwa	ster.	B	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	
74	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	**	-	-	-	-	-	17	-	
75					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
76	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	**	-	-	-	-	-	18	-	
77					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	

78	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	**	-	-	-	-	-	20	-	
79					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
80	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
81	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	**	-	-	-	-	-	21	-	
82					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
83	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	**	-	-	-	-	-	22	-	
84					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
85	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	**	-	-	-	-	-	23	-	
86					-	-	**	-	-	-	-	-	-	-	
87	Rezerwa	pom.	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	
88	Ekrany przewodów cewek pomiaru prądu SN		-	C	-	-	ekran	-	XS-POM:GND	-	-	-	-	-	
89	Rezerwa	sygn.	C	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	
90	Rezerwa	sygn.	C	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	
91	Rezerwa	sygn.	C	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	
92	Rezerwa	ster.	C	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
93	Rezerwa	ster.	C	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
94	Rezerwa	sygn.	C	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	
95	Rezerwa	sygn.	C	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	
96	Rezerwa	sygn.	C	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	
97	Rezerwa	sygn.	C	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	
98	Rezerwa	ster.	C	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	
99	Rezerwa	ster.	C	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	
100	Rezerwa	ster.	C	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	
101	Rezerwa	ster.	C	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	

102	Zasilanie napędów [+]	+24 VDC		Rozdzielnica SN	*	M.1	2,5	XS-SN:A.1	-	-	-	-	-	-	1
103	Zasilanie napędów [-]	0 VDC	-	Rozdzielnica SN	*	M.2	2,5	XS-SN:A.2	-	-	-	-	-	-	2
104	Zasilanie obwodów sygnalizacji i sterowania [+]	+24 VDC		Rozdzielnica SN	*	S.1	0,5	XS-SN:B.1	-	-	-	-	-	-	3
105	Zasilanie obwodów sygnalizacji i sterowania [-]	0 VDC	-	Rozdzielnica SN	*	S.2	0,5	XS-SN:B.2	-	-	-	-	-	-	4
106	Brak zasilania w obw. kontroli ciśnienia SF6	sygn.	ogólne	Rozdzielnica SN	*	S.3	0,5	XS-SN:B.3	11	-	28	-	-	X14:3	5
107	Obniżone ciśnienie SF6	sygn.	ogólne	Rozdzielnica SN	*	S.4	0,5	XS-SN:B.4	12	-	29	-	-	X14:4	6
108	Kasuj sygnalizację zadziałanie zabezpieczenia SN	ster.	ogólne	Rozdzielnica SN	*	S.5	0,5	XS-SN:B.5	-	1	-	1	-	X15:1	7
109					*	S.6	0,5	XS-SN:B.6						X15:2	8
110	Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.7	0,5	XS-SN:B.7	13	-	30	-	-	X14:5	9
111	Rozłącznik / wyłącznik otwarty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.8	0,5	XS-SN:B.8	14	-	31	-	-	X14:6	10
112	Odłącznik zamknięty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.9	0,5	XS-SN:B.9	15	-	32	-	-	X14:7	11
113	Uziemnik zamknięty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.10	0,5	XS-SN:B.10	16	-	33	-	-	X14:8	12
114	Telesterowanie odstawione (w polu)	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.11	0,5	XS-SN:B.11	17	-	34	-	-	X23:1	13
115	Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.12	0,5	XS-SN:B.12	18	-	35	-	-	X23:2	14
116	Brak napięcia sterowania	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.13	0,5	XS-SN:B.13	20	-	36	-	-	X23:3	15
117	Rozbrojenie napędu	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.14	0,5	XS-SN:B.14	20	-	37	-	-	X23:4	16
118	Awaria układu sterowania w polu	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.15	0,5	XS-SN:B.15	21	-	38	-	-	X23:5	17
120	Sterowanie nieudane	sygn.	1	-	-	-	0,5	-	-	-	39	-	-	-	
120	Zamknij rozłącznik / wyłącznik	ster.	1	Rozdzielnica SN	*	S.16	0,5	XS-SN:B.16	-	3	-	11	-	X15:5	18
121					*	S.17	0,5	XS-SN:B.17						X15:6	20
122	Otwórz rozłącznik / wyłącznik	ster.	1	Rozdzielnica SN	*	S.18	0,5	XS-SN:C.1	-	4	-	12	-	X15:7	20
123					*	S.20	0,5	XS-SN:C.2						X15:8	21
124	Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.20	0,5	XS-SN:C.3	22	-	40	-	-	X23:6	22
125	Rozłącznik / wyłącznik otwarty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.21	0,5	XS-SN:C.4	23	-	41	-	-	X23:7	23
126	Odłącznik zamknięty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.22	0,5	XS-SN:C.5	24	-	42	-	-	X23:8	24
127	Uziemnik zamknięty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.23	0,5	XS-SN:C.6	25	-	43	-	-	X24:1	25
128	Telesterowanie odstawione (w polu)	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.24	0,5	XS-SN:C.7	26	-	44	-	-	X24:2	26
129	Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.25	0,5	XS-SN:C.8	27	-	45	-	-	X24:3	27

130	Brak napięcia sterowania	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.26	0,5	XS-SN:C.9	28	-	46	-	-	X24:4	28
131	Rozbrojenie napędu	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.27	0,5	XS-SN:C.10	29	-	47	-	-	X24:5	29
132	Awaria układu sterowania w polu	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.28	0,5	XS-SN:C.11	30	-	48	-	-	X24:6	30
133	Sterowanie nieudane	sygn.	2	-	-	-	0,5	-	-	-	49	-	-	-	
134	Zamknij rozłącznik / wyłącznik	ster.	2	Rozdzielnica SN	*	S.29	0,5	XS-SN:C.12	-	5	-	13	-	X25:1	31
135					*	S.30	0,5	XS-SN:C.13						X25:2	32
136	Otwórz rozłącznik / wyłącznik	ster.	2	Rozdzielnica SN	*	S.31	0,5	XS-SN:C.14	-	6	-	14	-	X25:3	33
137					*	S.32	0,5	XS-SN:C.15						X25:4	34
138	Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.33	0,5	XS-SN:C.16	31	-	50	-	-	X24:7	35
139	Rozłącznik / wyłącznik otwarty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.34	0,5	XS-SN:C.17	32	-	51	-	-	X24:8	36
140	Odłącznik zamknięty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.35	0,5	XS-SN:D.1	33	-	52	-	-	X33:1	37
141	Uziemnik zamknięty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.36	0,5	XS-SN:D.2	34	-	53	-	-	X33:2	38
142	Telesterowanie odstawione (w polu)	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.37	0,5	XS-SN:D.3	35	-	54	-	-	X33:3	39
143	Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.38	0,5	XS-SN:D.4	36	-	55	-	-	X33:4	40
144	Brak napięcia sterowania	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.39	0,5	XS-SN:D.5	37	-	56	-	-	X33:5	41
145	Rozbrojenie napędu	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.40	0,5	XS-SN:D.6	38	-	57	-	-	X33:6	42
146	Awaria układu sterowania w polu	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.41	0,5	XS-SN:D.7	39	-	58	-	-	X33:7	43
147	Sterowanie nieudane	sygn.	3	-	-	-	0,5	-	-	-	59	-	-	-	
148	Zamknij rozłącznik / wyłącznik	ster.	3	Rozdzielnica SN	*	S.42	0,5	XS-SN:D.8	-	7	-	15	-	X25:5	44
149					*	S.43	0,5	XS-SN:D.9						X25:6	45
150	Otwórz rozłącznik / wyłącznik	ster.	3	Rozdzielnica SN	*	S.44	0,5	XS-SN:D.10	-	8	-	16	-	X25:7	46
151					*	S.45	0,5	XS-SN:D.11						X25:8	47
152	Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.46	0,5	XS-SN:D.12	40	-	60	-	-	X33:8	48
153	Rozłącznik / wyłącznik otwarty	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.47	0,5	XS-SN:D.13	41	-	61	-	-	X34:1	49
154	Odłącznik zamknięty	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.48	0,5	XS-SN:D.14	42	-	62	-	-	X34:2	50
155	Uziemnik zamknięty	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.49	0,5	XS-SN:D.15	43	-	63	-	-	X34:3	51
156	Telesterowanie odstawione (w polu)	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.50	0,5	XS-SN:D.16	44	-	64	-	-	X34:4	52
157	Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.51	0,5	XS-SN:D.17	45	-	65	-	-	X34:5	53
158	Brak napięcia sterowania	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.52	0,5	XS-SN:E.1	46	-	66	-	-	X34:6	54
159	Rozbrojenie napędu	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.46	0,5	XS-SN:E.2	47	-	67	-	-	X34:7	55

160	Awaria układu sterowania w polu	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.54	0,5	XS-SN:E.3	48	-	68	-	-	X34:8	56
161	Sterowanie nieudane	sygn.	4	-	-	-	0,5	-	-	-	69	-	-	-	
162	Zamknij rozłącznik / wyłącznik	ster.	4	Rozdzielnica SN	*	S.55	0,5	XS-SN:E.4	-	9	-	17	-	X35:1	57
163					*	S.56	0,5	XS-SN:E.5						X35:2	58
164	Otwórz rozłącznik / wyłącznik	ster.	4	Rozdzielnica SN	*	S.57	0,5	XS-SN:E.6	-	10	-	18	-	X35:3	59
165					*	S.58	0,5	XS-SN:E.7						X35:4	60
166	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.59	0,5	-	49	-	70	-	-	-	
167	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.60	0,5	-	50	-	71	-	-	-	
168	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.61	0,5	-	51	-	72	-	-	-	
169	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.62	0,5	-	52	-	73	-	-	-	
170	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.63	0,5	-	53	-	74	-	-	-	
171	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.64	0,5	-	54	-	75	-	-	-	
172	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.65	0,5	-	55	-	76	-	-	-	
173	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.66	0,5	-	56	-	77	-	-	-	
174	Rezerwa	sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.67	0,5	-	57	-	78	-	-	-	
175	Rezerwa	sygn.	5	-	-	-	0,5	-	-	-	79	-	-	-	
176	Rezerwa	ster.	5	Rozdzielnica SN	*	S.68	0,5	-	-	11	-	20	-	-	
177					*	S.69	0,5	-	-					-	
178	Rezerwa	ster.	5	Rozdzielnica SN	*	S.70	0,5	-	-	12	-	20	-	-	
179					*	S.71	0,5	-	-					-	
180	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.72	0,5	-	58	-	80	-	-	-	
181	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.73	0,5	-	59	-	81	-	-	-	
182	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.74	0,5	-	60	-	82	-	-	-	
183	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.75	0,5	-	61	-	83	-	-	-	
184	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.76	0,5	-	62	-	84	-	-	-	
185	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.77	0,5	-	63	-	85	-	-	-	
186	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.78	0,5	-	64	-	86	-	-	-	
187	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.79	0,5	-	65	-	87	-	-	-	
188	Rezerwa	sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.80	0,5	-	66	-	88	-	-	-	
189	Rezerwa	sygn.	6	-	-	-	0,5	-	-	-	89	-	-	-	

200	Rezerwa	ster.	6	Rozdzielnica SN	*	S.81	0,5	-	-	13	-	21	-	-	
201					*	S.82	0,5	-						-	
202	Rezerwa	ster.	6	Rozdzielnica SN	*	S.83	0,5	-	-	14	-	22	-	-	
203					*	S.84	0,5	-						-	

zielony sygnalizacje binarne (BI - stany)

czerwony sterowania (BO - rozkazy)

niebieski pomiary analogowe (AI)

czarny zasilanie, inne


NC Styk normalnie zamknięty

* Zacisk wg dokumentacji urządzenia

** Przekrój wg dokumentacji urządzenia

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

**SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A., ZESPÓŁ STEROWNIKA
TYPU ZS AMI/SG 2W PROD. MIKRONIKA**




Parametry znamionowe:

Prąd znamionowy	100 A
Napięcie znamionowe	230/400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji	690V
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej	2,5 kV
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	4 kV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	10 kA/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	17 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego	10 kA/0,1s
Stopień ochrony IP	IP44 lub IP54
Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi	IK10
Rodzaj obudowy	izolacyjna
Odporność na żar	960°C
Zakres temperatury	-25°C do +55°C
Klasa ochronności urządzenia	II


1. OBUDOWA: SKRD 660/600/1

STRONA NR 3




	Nr rys	1
Obiekt	Szafka nN AMI/SG 2W	
Tytuł rysunku	Schemat elektryczny ideowy	

XZ-24















XZ-12



XZ-SGN




Do Zespołu sterownika



	Nr rys	2
Obiekt	Szafka nN AMI/SG 2W	
Tytuł rysunku	Schemat elektryczny montażowy	

Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W

L.p.	Nr strony	Opis stron	Zmiany				
1	1	Spis treści.					
2	2	Schemat blokowy połączeń.	A				
3	3	Sterownik A1 widok elewacji.					
4	4	Sterownik A1. Schemat koordynacyjny.					
5	5	Koordinacja aparatów nn. Schemat koordynacyjny.					
6	6	Obwody komunikacji. Schemat zasadniczy.	A				
7	7	Obwody zasilania. Schemat zasadniczy.	A				
8	8	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy.	A				
9	9	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy.					
10	10	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy.					
11	11	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy.					
12	12	Obwody wyjść sterowniczych. Schemat zasadniczy.					
13	13	Obwody wyjść sterowniczych. Schemat zasadniczy.					
14	14	Obwody wejść prądowych. Schemat zasadniczy.	A				
15	15	Obwody wejść napięciowych. Schemat zasadniczy.	A				
16	16	Złącza i wtyki Schemat montażowy.	A				
17	17	Złącza i wtyki Schemat montażowy.					
18	18	Listwa zaciskowa =+2W-XS-PE.					
19	19	Całościowa lista artykułów.					
20	20	Całościowa lista artykułów.					




* elementy dostarczane przez dostawcę szafki AMI/SG


Uwagi: Zmiana A:
W związku ze specyfikacją techniczną szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku:
-wprowadzono oznaczenia oraz typy wtyków XS-plug7, XS-plug8
-zmieniono rodzaj i oznaczenie złącza wielostykowego do połączenia z przekładnikami napięcia i prądu

MIKRONIKA 60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4 Tel. +48 61 6655600 Fax +48 61 6655602	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W	=	+ 2W
	Projektował: M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016			Podzialka:	1:2
	Asystent proj.: Z. Kubicki		11.2016			Arkusz:	2 / 20
	Sprawdził: A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016			Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W	Zmiany: A
	Obiekt: ENERGIA					Schemat blokowy połączeń	Nr archiwalny: ZZTQ 03/1

SO-54SR-424



MIKRONIKA



Uwagi:



	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W	=	+ 2W						
Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016			Podziałka:	1:1						
Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016			Arkusz:	4 / 20						
Sprawdził:	A. Nęcza	RP-Upr/251/91	11.2016			Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W	Zmiany:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Objekt:					Sterownik A1 Schemat koordynacyjny	Nr archiwalny: ZZTQ 03/1							

Odstawienie telesterowania

-S101		7 GN12 92 U 18	
Nr. ścieżki	Nr. zestyku	Poz.	
		0	1
	1 - 2		X
/8.15	4 - 3	X	
	5 - 6		X
	8 - 7	X	

Poz. 0 - Telesterowanie odstawione
Poz. 1 - Telesterowanie dostawione


Uwagi:


**MIKRONIKA**

60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4
Tel. +48 61 6655600
Fax +48 61 6655602


	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016	
Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016	
Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016	
Obiekt: ENERGA				

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W
Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W
Koordinacja aparatów nn Schemat koordynacyjny





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Obwody wejść dwustanowych																			
		Zanik zasilania 230 VAC (praca buforowa)	Akumulatory roziadowane	Awaria zespołu zasilacza	Brak zasilania napędów				Otwarcie drzwi szafki AMI/SG	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1)	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2)	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3)	Przepalenie wkładki bezp. w rozd. nn	Rezerwa	Telesterowanie odstawione (szafka AMI/SG)	Rezerwa	Brak zasilania w obw. kontroli ciśnienia SF6	Obniżone ciśnienie SF6	



* elementy dostarczane przez dostawcę szafki AMI/SG


Uwagi: Zmiana A:
W związku ze specyfikacją techniczną szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku:
-wprowadzono oznaczenia oraz typy wtyków XS-plug7 i XS-plug8

**MIKRONIKA**

60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4
Tel. +48 61 6655600
Fax +48 61 6655602

	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016	
Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016	
Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016	
Obiekt:	ENERGA			


Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W	=		+ 2W	
	Podziałka: 1:1			
	Arkusz: 8 / 20			
Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W	Zmiany: A			
	Nr archiwalny:			
	ZZTQ 03/1			
Obwody wejść dwustanowych				
Schemat zasadniczy				




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																							
Obwody wejść dwustanowych																																																										
				Pole 2 Uziemnik zamknięty	Pole 2 Telesterowanie odstawione (w polu)	Pole 2 Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	Pole 2 Brak napięcia sterowania	Pole 2 Rozbrojenie napędu	Pole 2 Awaria układu sterowania w polu	Pole 3 Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	Pole 3 Rozłącznik / wyłącznik otwarty			Pole 3 Odłącznik zamknięty	Pole 3 Uziemnik zamknięty	Pole 3 Telesterowanie odstawione (w polu)	Pole 3 Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	Pole 3 Brak napięcia sterowania	Pole 3 Rozbrojenie napędu																																							
Zespół sterownika -XS-SN:C /9.14 HC-M-17 -CT-F 6 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X24:1 -XS-SN:D /11.4 /12.15 HC-M-17-CT-F 1 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X33:1 6 7 8 9 10 11 16 17 1 2 3 4 5 6 9.19 / 24VDC [+] 24VDC [+] / 11.2 9.19 / 24VDC [-] 24VDC [-] / 11.2																																																										
Uwagi:				M MIKRONIKA 60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4 Tel. +48 61 6655600 Fax +48 61 6655602				<table><tr><td></td><td>Imię, nazwisko</td><td>Nr uprawnień</td><td>Data</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Projektował:</td><td>M. Obniski</td><td>UAN-Upr. 82/90</td><td>11.2016</td><td></td></tr><tr><td>Asystent proj.:</td><td>Z. Kubicki</td><td></td><td>11.2016</td><td></td></tr><tr><td>Sprawdził:</td><td>A. Nędza</td><td>RP-Upr/251/91</td><td>11.2016</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Obiekt: ENERGA</td></tr></table>					Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016		Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016		Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016		Obiekt: ENERGA					Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W Obwody wejść dwustanowych Schemat zasadniczy				<table><tr><td>=</td><td>+ 2W</td></tr><tr><td>Podziałka:</td><td>1:1</td></tr><tr><td>Arkusz:</td><td>10 / 20</td></tr><tr><td>Zmiany:</td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">Nr archiwalny: ZZTQ 03/1</td></tr></table>		=	+ 2W	Podziałka:	1:1	Arkusz:	10 / 20	Zmiany:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Nr archiwalny: ZZTQ 03/1	
	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis																																																						
Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016																																																							
Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016																																																							
Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016																																																							
Obiekt: ENERGA																																																										
=	+ 2W																																																									
Podziałka:	1:1																																																									
Arkusz:	10 / 20																																																									
Zmiany:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																									
Nr archiwalny: ZZTQ 03/1																																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Obwody wejść dwustanowych																					
			Pól 3 Awaria układu sterowania w polu	Pole 4 Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	Pole 4 Rozłącznik / wyłącznik otwarty	Pole 4 Odłącznik zamknięty	Pole 4 Uziemnik zamknięty	Pole 4 Telesterowanie odstawione (w polu)	Pole 4 Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN		Pole 4 Brak napięcia sterowania	Pole 4 Rozbrojenie napędu	Pole 4 Awaria układu sterowania w polu		Pole 4 Zasilanie obwodów sygnalizacji i sterowania [+]	Pole 4 Zasilanie obwodów sygnalizacji i sterowania [-]					
HC-M-17 -CT-M 7 12 13 14 15 16 17 Zespół sterownika -XS-SN:D /10.13 HC-M-17 -CT-F 7 12 13 14 15 16 17 HC-M-17 -CT-M 1 2 3 HC-M-17 -CT-M 1 2 LgY 0,75mm² Czerwony. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty 1 LgY 0,75mm² Czarny. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty 2 10.19 / 24VDC [+] LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X33:7 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X33:8 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:1 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:2 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:3 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:4 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:5 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:6 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:7 LgY 0,75mm² Biały. Dł. 30cm od dolnej krawędzi płyty. Wypr. z koryta kabli. w dolnej części płyty X34:8 -A1 /4.3 SO-52v21-AUT X33:9 X34:9 10.19 / 24VDC [-]																					
Uwagi:								M MIKRONIKA 60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4 Tel. +48 61 6655600 Fax +48 61 6655602				Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował: M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 Asystent proj.: Z. Kubicki 11.2016 Sprawdził: A. Nędza RP-Upr/251/91 11.2016 Obiekt: ENERGA				Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W Obwody wejść dwustanowych Schemat zasadniczy				= + 2W Podziałka: 1:1 Arkusz: 11 / 20 Zmiany: Nr archiwalny: ZZTQ 03/1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Obwody wyjść sterowniczych																			
		Kasuj sygnalizację zadziałanie zabezpieczenia SN		Pole 1 Zamknij rozłącznik / wyłącznik			Pole 1 Otwórz rozłącznik / wyłącznik		Pole 2 Zamknij rozłącznik / wyłącznik		Pole 2 Otwórz rozłącznik / wyłącznik			Pole 3 Zamknij rozłącznik / wyłącznik		Pole 3 Otwórz rozłącznik / wyłącznik			




Uwagi:	 MIKRONIKA 60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4 Tel. +48 61 6655600 Fax +48 61 6655602		Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W	=	+ 2W					
		Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016				Podziałka: 1:1					
		Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016			Arkusz: 12 / 20						
		Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016			Zmiany: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
Obiekt:	ENERGA						Nr archiwalny: ZZTQ 03/1							
							Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W							
							Obwody wyjść sterowniczych Schemat zasadniczy							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obwody wejść napięciowych

								Pole A Napięcie U1 (fazowe)	Pole A Napięcie U2 (fazowe)	Pole A Napięcie U3 (fazowe)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Uwagi: Zmiana A:
W związku ze specyfikacją techniczną szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku:
-zmieniono typ oraz oznaczenie gniazda dla pomiarów napięć i prądów
-podłączono ekrany przewodów do zacisków PE w zespole sterownika

MIKRONIKA
60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4
Tel. +48 61 6655600
Fax +48 61 6655602

	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016	
Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016	
Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016	
Obiekt:	ENERGA			

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W	=	+ 2W
Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W	Podziałka:	1:1
Obwody wejść napięciowych Schemat zasadniczy	Arkus:	15 / 20
	Zmiany:	A
	Nr archiwalny:	ZZTQ 03/1




Pole A
Cewki Rogowskiego
i sensory napięciowe
pomiaru SN
(Wkład stykowy męski 12 połowy dostarczany
razem z 5 metrowymi przewodami do podłączenia
cewek Rogowskiego i sensorów napięciowych)

* elementy dostarczane przez dostawcę szafki AMI/SG

Uwagi: Zmiana A:
W związku ze specyfikacją techniczną szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku:
-wprowadzono oznaczenia oraz typy wtyków XS-plug7 i XS-plug8
-zmieniono typ oraz oznaczenie gniazda dla pomiarów napięć i prądów

 MIKRONIKA 60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4 Tel. +48 61 6655600 Fax +48 61 6655602		Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W	=	+2W
	Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016				Podziałka: 1:1
	Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016				Arkusz: 16 / 20
	Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016		Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W		Zmiany: A
	Obiekt:	ENERGA				Złącza i wtyki Schemat montażowy	Nr archiwalny: ZZTQ 03/1	



Listwa zaciskowa -XS-PE					
arkusz schematu zasadn.	mostek zewn.	adres 1	nr zacisku	adres 2	mostek zewn.
/7.10		PE	•	-A1	
/7.10			•	X48:3	
/14.6			•		
/14.9			•		
/14.11			•		
/15.8			•	-XS-POM	
				GND	

WPE 6
(kolor: (kolor: zielono-żółty))

Uwagi:

**MIKRONIKA**

60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4
Tel. +48 61 6655600
Fax +48 61 6655602

	Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016	
Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016	
Sprawdził:	A. Nędza	RP-Upr/251/91	11.2016	
Obiekt:	ENERGA			

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W

Listwa zaciskowa =+2W-XS-PE

= +2W

Podziałka: 1:1

Arkusz: 18 / 20

Zmiany:

--	--	--	--	--

Nr archiwalny: ZZTQ 03/1

Uwagi:	 MIKRONIKA 60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4 Tel. +48 61 6655600 Fax +48 61 6655602		Imię, nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W Całościowa lista artykułów	=	+ 2W									
		Projektował:	M. Obniski	UAN-Upr. 82/90	11.2016			Podziałka: 1:1 Arkusz: 19 / 20 Zmiany: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nr archiwalny: ZZTQ 03/1										
		Asystent proj.:	Z. Kubicki		11.2016													
		Sprawdził:	A. Nęcza	RP-Upr/251/91	11.2016													
		Obiekt:	ENERGA															

Zestawienie urządzeń i materiałów

Lp.	Symbol aparatu	Oznaczenie	Numer typu	Dostawca	Jednostki	Ilość	Uwagi
21	XS-POM:A	Złącze HC-M-12-CT-M, 12 kontakty męskie, przekrój przewodu 0,14...2,5 mm2.	1414354	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	Dostarczane wraz z 5-metrowymi przewodami do cewek Rogowskiego i sensorów napięciowych
22	XS-SN:B;XS-SN:C XS-SN:D;XS-SN:E	Złącze HC-M-17-CT-F, 17 kontaktów żeńskich, przekrój przewodu 0,14...2,5 mm2.	1414357	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	4	
23	XS-SGN	Złącze MSTB_2.5/10-ST-5.08, 10 kontaktów	1788198	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
24	XS-PE	Złączka typu WPE 6, kolor zielono-żółty, przekrój znamionowy do 6 mm2, szerokość: 7.9 mm, wraz z osprzętem	1010200000	Weidmüller Sp. z o.o.	szt.	6	